
Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung
Mounting and operating instructions



HOG 10 (HOG 10 G)

Inkrementaler Drehgeber (Zwillingsgeber)

mit Harting-Stecker

Incremental encoder (Twin encoder)

with Harting connector

HÜBNER
BERLIN
A Baumer Brand

MB136T1 - 11145664 Baumer_HOG10-HOG10G-HARTING-T1_II_DE-EN (20A1)

Inhaltsverzeichnis

1 **Allgemeine Hinweise** 1
2 **Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen** 3
3 **Sicherheitshinweise** 5
4 **Vorbereitung** 7
4.1 Lieferumfang 7
4.2 Lieferumfang Sonder-Stützbleche, je nach Bestellung 8
4.3 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 9
4.3.1 Drehmomentstütze Größe M6 für Standard-Stützblech und Sonder-Stützblech 1 9
4.3.2 Drehmomentstütze Größe M12 für Sonder-Stützblech 2 10
4.3.3 Wellenbefestigung und Kabel 10
4.4 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) 11
4.5 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) 11
5 **Montage** 12
5.1 Schritt 1 12
5.2 Schritt 2 12
5.3 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle 13
5.4 Schritt 3 - Konuswelle 14
5.5 Schritt 4 15
5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze 16
5.7 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern 17
5.8 Schritt 6 18
5.9 Montagehinweis 18
6 **Abmessungen** 19
6.1 Einseitig offene Hohlwelle 19
6.1.1 HOG 10 19
6.1.1.1 Standard-Stützblech 19
6.1.1.2 Sonder-Stützblech 19
6.1.2 Option G: Zwillingsgeber HOG 10 G 20
6.1.2.1 Standard-Stützblech 20
6.1.2.2 Sonder-Stützblech 20
6.2 Konuswelle 21
6.2.1 Option G: Zwillingsgeber HOG 10 G 21
6.2.1.1 Standard-Stützblech 21
6.2.1.2 Sonder-Stützblech 21
7 **Elektrischer Anschluss** 22
7.1 Kabelanschluss 22
7.2 Beschreibung der Anschlüsse 24
7.3 Ausgangssignale 24
7.4 Belegung Anschlusskontakte 25
7.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör) 25
8 **Demontage** 26
9 **Technische Daten** 29
10 **Zubehör** 31
11 **EU-Konformitätserklärung** 32

Table of contents

1 **General notes** 2
2 **Operation in potentially explosive environments** 4
3 **Security indications** 6
4 **Preparation** 7
4.1 Scope of delivery 7
4.2 Scope of delivery special support plates, as ordered 8
4.3 Required for mounting (not included in scope of delivery) 9
4.3.1 Torque arm size M6 for standard support plate and special support plate 1 9
4.3.2 Torque arm size M12 for special support plate 2 10
4.3.3 Shaft fastening and cable 10
4.4 Required for dismounting (not included in scope of delivery) 11
4.5 Required tools (not included in scope of delivery) 11
5 **Mounting** 12
5.1 Step 1 12
5.2 Step 2 12
5.3 Step 3 - Blind hollow shaft 13
5.4 Step 3 - Cone shaft 14
5.5 Step 4 15
5.6 Step 5 - Torque arm 16
5.7 How to prevent measurement errors 17
5.8 Step 6 18
5.9 Mounting instruction 18
6 **Dimensions** 19
6.1 Blind hollow shaft 19
6.1.1 HOG 10 19
6.1.1.1 Standard support plate 19
6.1.1.2 Special support plate 19
6.1.2 Option G: Twin encoder HOG 10 G 20
6.1.2.1 Standard support plate 20
6.1.2.2 Special support plate 20
6.2 Cone shaft 21
6.2.1 Option G: Twin encoder HOG 10 G 21
6.2.1.1 Standard support plate 21
6.2.1.2 Special support plate 21
7 **Electrical connection** 22
7.1 Cable connection 22
7.2 Terminal significance 24
7.3 Output signals 24
7.4 Connecting contacts assignment 25
7.5 Sensor cable HEK 8 (accessory) 25
8 **Dismounting** 26
9 **Technical data** 30
10 **Accessories** 31
11 **EU Declaration of Conformity** 32

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:

Gefahr
Warnung bei möglichen Gefahren

Hinweis zur Beachtung
Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes

Information
Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **inkrementale Drehgeber HOG 10 (HOG 10 G)** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung: -25...+100 °C), eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.6 CE **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.

Achtung!
Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels 

führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:

Danger
Warnings of possible danger

General information for attention
Informations to ensure correct device operation

Information
Recommendation for device handling

1.2 *The **incremental encoder HOG 10 (HOG 10 G)** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.*

1.3 *The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.*

1.4  *The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.*

1.5  *The **operating temperature range** of the device is between -40 °C and +100 °C (>3072 pulses per revolution: -25...+100 °C), restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.*

1.6 CE ***EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.*

1.7 *The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).*

1.8 *We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).*

1.9 ***Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.*

1.10 *In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.*

1.11  ***Disposal (environmental protection):***
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.

Warning!
Damaging the seal 

on the device invalidates warranty.

2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.
Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

Gerätekategorie 3 G:	- Ex-Kennzeichnung:	**II 3 G Ex nA IIC T4 Gc**
	- Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Zündschutzart:	nA
	- Temperaturklasse:	T4
	- Gerätegruppe:	II
Gerätekategorie 3 D:	- Ex-Kennzeichnung:	**II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc**
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.

2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).

2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.

2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...

- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
- das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
- sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.

2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**

2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.

Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments

*The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentionally explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).*

Equipment category 3 G:	*- Ex labeling:*	***II 3 G Ex nA IIC T4 Gc***
	- Conforms to standard:	*EN 60079-0:2012 + A11:2013*
		EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	*nA*
	- Temperature class:	*T4*
	- Group of equipment:	*II*
Equipment category 3 D:	*- Ex labeling:*	***II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc***
	- Conforms to standard:	*EN 60079-31:2014*
	- Protective principle:	*Protection by enclosure*
	- Max. surface temperature:	*+135 °C*
	- Group of equipment:	*III*

The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

2.1 *In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +40 °C.*

2.2 *The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).*

2.3 *An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.*

2.4 *Operation of the device is only permissible when ...*

- *the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),*
- *the details on the type label of the device match the electrical supply network,*
- *the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and*
- *it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.*

2.5 *It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.***

2.6 *Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.*

The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.

3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
  Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
  Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.



3 Security indications

3.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- *Never restrict the freedom of movement of the device.*
  The mounting instructions must be followed.
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- *Never use force.*
  Mounting is simple when correct procedure is followed.
- *Use suitable puller for dismounting.*

3.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*

3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

3.7 Explosion risk


You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.






4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang



1	Gehäuse
2	Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle mit Schlüsselfläche
3	Spannelement (nur bei einseitig offener Hohlwelle)
4	Standard-Stützblech für Drehmomentstütze Größe M6, siehe Abschnitt 4.3.1.
5	Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017
6	Scheibe B6,4, ISO 7090
7	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511
8	Abdeckhaube mit O-Ring
9	Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm
10	Erdungsband ~230 mm lang
11	Harting HAN® 10 A Tüllengehäuse
12	Harting HAN® 10 A Gehäuse, Schottmontage, 1-Längsbügel-Verriegelungssystem
13	Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm
14	Harting HAN® 15 D Kontakteinsatz, 15-polig, Buchsenkontakte
15	Harting HAN® 15 D Kontakteinsatz, 15-polig, Stiftkontakte

1) Option G: Zwillingsgeber HOG 10 **G**

4 *Preparation*

4.1 *Scope of delivery*


1	*Housing*
2	*Blind hollow shaft or cone shaft with spanner flat*
3	*Clamping element (only for blind hollow shaft)*
4	*Standard support plate for torque arm size M12, see section 4.3.1.*
5	*Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017*
6	*Washer B6.4, ISO 7090*
7	*Self-locking nut M6, ISO 10511*
8	*Cover with o-ring*
9	*Ejot hexagon socket screw M4x14 mm*
10	*Earthing strap, length ~230 mm*
11	*Harting HAN® 10 A sleeve housing*
12	*Harting HAN® 10 A housing, bulkhead mounting, 1 lever locking system*
13	*Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm*
14	*Harting HAN® 15 D contact insert, 15-pin, female contacts*
15	*Harting HAN® 15 D contact insert, 15-pin, male contacts*

1) *Option G: Twin encoder HOG 10* ***G***


4.2 Lieferumfang Sonder-Stützbleche, je nach Bestellung

4.2 *Scope of delivery special support plates, as ordered*

Sonder-Stützblech 1:
Langes Stützblech für Drehmomentstütze Größe M6, siehe Abschnitt 4.3.1.
Special support plate 1:
Long plate for torque arm size M6, see section 4.3.1.



Sonder-Stützblech 2:
Langes Stützblech für Drehmomentstütze Größe M12, siehe Abschnitt 4.3.2.
Special support plate 2:
Long plate for torque arm size M12, see section 4.3.2.



16 Torxschraube M4x12 mm

17 Scheibe A4, DIN 127

[2] Siehe Abschnitt 4.1


16 *Torx screw M4x12 mm*


17 *Washer A4, DIN 127*

[2] *See section 4.1*

4.3 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.3.1 Drehmomentstütze Größe M6 für Standard-Stützblech und Sonder-Stützblech 1





18	Drehmomentstütze Größe M6, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer	Länge L, Version
	11043628	67...70 mm, Standard
	11004078	125 (±5) mm [3], Standard
	11002915	440 (+20/-15) mm [4], Standard
	11054917	67...70 mm, isoliert
	11072795	125 (±5) mm [3], isoliert
	11082677	440 (+20/-15) mm [4], isoliert
	11054918	67...70 mm, rostfrei
	11072787	125 (±5) mm [3], rostfrei
	11072737	440 (+20/-15) mm [4], rostfrei
19	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11077197, bestehend aus ...	
19a	Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤210 mm)	
19b	Scheibe B6,4, ISO 7090	
19c	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	
19d	Zylinderschraube M6x8 mm für Erdungsband, ISO 1207	
19e	Scheibe B6,4 für Erdungsband, ISO 7090	

[3] Kürzbar auf ≥71 mm
[4] Kürzbar auf ≥131 mm


4.3 Required for mounting
(not included in scope of delivery)

4.3.1 Torque arm size M6 for standard support plate and special support plate 1

18	*Torque arm size M6, available as accessory:* *Order number*	*Length L, version*
	11043628	*67...70 mm, standard*
	11004078	*125 (±5) mm [3], standard*
	11002915	*440 (+20/-15) mm [4], standard*
	11054917	*67...70 mm, insulated*
	11072795	*125 (±5) mm [3], insulated*
	11082677	*440 (+20/-15) mm [4], insulated*
	11054918	*67...70 mm, stainless*
	11072787	*125 (±5) mm [3], stainless*
	11072737	*440 (+20/-15) mm [4], stainless*
19	*Mounting kit available as accessory:* *Order number 11077197, including ...*	
19a	*Thread rod M6 (1.4104),* *length variabel (≤210 mm)*	
19b	*Washer B6.4, ISO 7090*	
19c	*Self-locking nut M6, ISO 10511*	
19d	*Cylinder screw M6x8 mm for earthing strap, ISO 1207*	
19e	*Washer B6.4 for earthing strap, ISO 7090*	

[3] *Can be shortened to ≥71 mm*
[4] *Can be shortened to ≥131 mm*


4.3.2 Drehmomentstütze Größe M12 für Sonder-Stützblech 2



20	Drehmomentstütze Größe M12, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer	Länge L, Version
	11054922	155 (-10/+15) mm, Standard
	11054921	190 (-10/+15) mm, Standard
	11072741	480...540 mm [5], Standard
	11054924	155 (-10/+15) mm, isoliert
	11072723	480...540 mm [5], isoliert
21	Sechskantschraube M12x35 mm, ISO 4017	
22	Scheibe B12, ISO 7090	
23	Selbstsichernde Mutter M12, ISO 10511	
24	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11069336, bestehend aus ...	
24a	Gewindestange M12 (1.4104), Länge variabel (≤250 mm)	
24b	Scheibe B12, ISO 7090	
24c	Selbstsichernde Mutter M12, ISO 10511	
24d	Zylinderschraube M6x8 mm für Erdungsband, ISO 1207	
24e	Scheibe B6,4 für Erdungsband, ISO 7090	


[5] Kürzbar auf ≥200 mm

4.3.3 Wellenbefestigung und Kabel



25	Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnr. 11077087, bestehend aus ...
25a	Zylinderschraube M6x30 mm, ISO 4762
25b	Federring 6, DIN 7980
26	HEK 8 Sensorkabel, als Zubehör erhältlich


4.3.2 Torque arm size M12 for special support plate 2



20	*Torque arm size M12, available as accessory:*	
	Order number	*Length L, version*
	11054922	*155 (-10/+15) mm, standard*
	11054921	*190 (-10/+15) mm, standard*
	11072741	*480...540 mm [5], standard*
	11054924	*155 (-10/+15) mm, insulated*
	11072723	*480...540 mm [5], insulated*
21	*Hexagon screw M12x35 mm, ISO 4017*	
22	*Washer B12, ISO 7090*	
23	*Self-locking nut M12, ISO 10511*	
24	*Mounting kit available as accessory: Order number 11069336, including ...*	
24a	*Thread rod M12 (1.4104), length variable (≤250 mm)*	
24b	*Washer B12, ISO 7090*	
24c	*Self-locking nut M12, ISO 10511*	
24d	*Cylinder screw M6x8 mm for earthing strap, ISO 1207*	
24e	*Washer B6.4 for earthing strap, ISO 7090*	

[5] *Can be shortened to ≥200 mm*


4.3.3 Shaft fastening and cable



25	*Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...*
25a	*Cylinder screw M6x30 mm, ISO 4762*
25b	*Spring washer 6, DIN 7980*
26	*HEK 8 sensor cable, available as accessory*

4.4 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

4.4 *Required for dismounting*
(not included in scope of delivery)



(25)	Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellr. 11077087, bestehend aus ...
(25c)	Gewindestift M6x10 mm, ISO 7436
(25d)	Zylinderschraube M8x45 mm, ISO 4762

(25)	*Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...*
(25c)	*Setscrew M6x10 mm, ISO 7436*
(25d)	*Cylinder screw M8x45 mm, ISO 4762*

4.5 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)

3, 5 und 6 mm
1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm
2x 10 [6] oder 18 [7] mm, 17 und 22 mm
TX 20

[6] Standard-Stützblech und Sonder-Stützblech 1
[7] Sonder-Stützblech 2, siehe Abschnitt 4.3.1 und 4.3.2.

(26) Werkzeugset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11068265

4.5 *Required tools*
(not included in scope of delivery)

3, 5 and 6 mm
1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm
2x 10 [6] or 18 [7] mm, 17 and 22 mm
TX 20

[6] *Standard support plate and special support plate 1*
[7] *Special support plate 2, see section 4.3.1 and 4.3.2.*

(26) *Tool kit available as accessory: Order number 11068265*

5 Montage


In den Bildern am Beispiel des HOG 10 mit Standard-Stützblech. Gleiche Montageschritte bei allen anderen Versionen.

5.1 Schritt 1

5 *Mounting*


Pictures showing the HOG 10 with standard support plate as example. Same mounting steps for all versions.

5.1 *Step 1*



5.2 Schritt 2


5.2 *Step 2*



* Siehe Seite 7 bis 10
See page 7 up to 10

5.3 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle

5.3 *Step 3 - Blind hollow shaft*



ød$_{h6}$	ød1	L
16 mm	≥ ø20 mm	52 mm (40-52 mm)
20 mm	≥ ø25 mm	34 mm (25-34 mm)

* Siehe Seite 7
See page 7

Antriebswelle einfetten.

Lubricate drive shaft.


Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.7.
Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.7.

Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.4 Schritt 3 - Konuswelle

5.4 Step 3 - Cone shaft



Antriebswelle einfetten.

Lubricate drive shaft.


Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.7.
Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.

The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.7.

Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.5 Schritt 4


5.5 *Step 4*



* Siehe Seite 7, 9 oder 10
See page 7, 9 or 10

5.6 Schritt 5 - Drehmomentstütze

5.6 Step 5 - Torque arm



Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise ±0,03 mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.7.

The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just ±0.03 mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 5.7.

5.7 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.6.

Der Rundlauffehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden [8]. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.6, mindestens gleich **L1** sein sollte [9].

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

mit **R**:
Rundlauffehler in mm
L1:
Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätemittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler
$\Delta\rho_{mech}$ von ± 0,025°.

5.7 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.6, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

*An angle error may be reduced by increasing the length of **L1** [8]. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.6, is at least equal to **L1** [9].*

The angle error can be calculated as follows:

$\Delta\rho_{mech} = \pm 90°/\pi \cdot \mathbf{R}/\mathbf{L1}$

*with **R**:*
Radial runout in mm
***L1**:*
Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

Example of calculation:

*For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error*
$\Delta\rho_{mech}$ *equals ± 0.025°.*

[8] Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.
[9] Wenn L2 < L1 muss mit der Länge L2 gerechnet werden.


[8] *For this different support plates for the torque arm are available on request.*
[9] *If L2 < L1, L2 must be used in the calculation formula.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline +49 (0)30 69003-111

For more information, call the telephone hotline at +49 (0)30 69003-111

5.8 Schritt 6


5.8 Step 6




* Siehe Seite 7
See page 7

5.9 Montagehinweis

5.9 Mounting instruction





Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.

It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.


6 Abmessungen

6.1 Einseitig offene Hohlwelle


6.1.1 HOG 10

6.1.1.1 Standard-Stützblech

(74667, 74690)




ød1H7	L1	L2
16	53	65.5
20	35	50




6.1.1.2 Sonder-Stützblech

(74043)



ød1H7	L1	L2	ød2
16	53	65.5	6
20	35	50	12



Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6 *Dimensions*

6.1 *Blind hollow shaft*

6.1.1 *HOG 10*

6.1.1.1 *Standard support plate*

(74667, 74690)

6.1.1.2 *Special support plate*


(74043)


6.1.2 Option G: Zwillingsgeber HOG 10 G

6.1.2.1 Standard-Stützblech

(74584)

ød1^{H7}	L1	L2
16	53	65.5
20	35	50





6.1.2 *Option G: Twin encoder HOG 10 G*


6.1.2.1 *Standard support plate*


(74584)

6.1.2.2 Sonder-Stützblech

(74678)

ød1^{H7}	L1	L2	ød2
16	53	65.5	6
20	35	50	12





6.1.2 *Special support plate*

(74678)

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6.2 Konuswelle

6.2.1 Option G: Zwillingsgeber HOG 10 G

6.2.1.1 Standard-Stützblech


(74677)

6.2 Cone shaft

6.2.1 Option G: Twin encoder HOG 10 G


6.2.1.1 Standard support plate

(74677)



6.2.1.2 Sonder-Stützblech

6.2.1.2 Special support plate



Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7 Elektrischer Anschluss


7.1 Kabelanschluss

7.1.1 Schritt 1 bis 3

7 *Electrical connection*

7.1 *Cable connection*

7.1.1 *Step 1 up to 3*




* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10

Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.

To ensure the specified protection class of the device the correct cable diameter must be used.


7.1 Kabelanschluss

7.1.3 Schritt 4 und 5




7.1 Cable connection

7.1.3 Step 4 and 5



7.1.4 Schritt 6

7.1.4 Step 6



* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10

7.2 Beschreibung der Anschlüsse


7.2 *Terminal significance*

+UB	Betriebsspannung *Voltage supply*
⊥ (0V)	Masseanschluss *Ground*
⏚	Erdungsanschluss (Gehäuse) *Earth ground (housing)*
K1	Ausgangssignal Kanal 1 *Output signal channel 1*
$\overline{K1}$	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert *Output signal channel 1 inverted*
K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) *Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)*
$\overline{K2}$	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert *Output signal channel 2 inverted*
K0	Nullimpuls (Referenzsignal) *Zero pulse (reference signal)*
$\overline{K0}$	Nullimpuls invertiert *Zero pulse inverted*

7.3 Ausgangssignale


7.3 *Output signals*

Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.
Sequence for positive rotating direction, see section 6.



7.4 Belegung Anschlusskontakte

7.4 *Connecting contacts assignment*



Ansicht X
Anschlusskontakte,
siehe Abschnitt 7.1.1.

View X
Connecting contacts,
see section 7.1.1.

Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).

Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

7.5 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)


Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:
HTL: 1...3 kΩ
TTL: 120 Ω

7.5 *Sensor cable HEK 8 (accessory)*

***Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.*

Cable terminating resistance:
HTL: 1...3 kΩ
TTL: 120 Ω



8 Demontage

In den Bildern am Beispiel des HOG 10 mit Standard-Stützblech. Gleiche Demontageschritte bei allen anderen Versionen.

8.1 Schritt 1


Elektrische Verbindung trennen

8 *Dismounting*

Pictures showing the HOG 10 with standard support plate as example. Same dismounting steps for all versions.

8.1 *Step 1*

Disconnect electrical connection




* Siehe Seite 7 oder 10
See page 7 or 10

Für die Demontage der Löt-Crimpkontakte ist spezielles Ausdrückwerkzeug für Crimpkontakte zu verwenden.

Use special removal tool for crimp contacts for dismounting the solder-crimp contacts.


8.2 Schritt 2

8.2 Step 2



8.3 Schritt 3


8.3 Step 3



* Siehe Seite 7 bis 10
See page 7 up to 10


8.4 Schritt 4

8.4 Step 4




8.5 Schritt 5

8.5 Step 5



8.6 Schritt 6

8.6 Step 6



* Siehe Seite 10
See page 10

9 Technische Daten

9.1 Technische Daten - elektrisch

• Betriebsspannung:	9...30 VDC [10] (HTL-P, TTL - Version R) 5 VDC ±5 % (TTL)
• Betriebsstrom ohne Last:	≤100 mA
• Impulse pro Umdrehung:	300...5000 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	90° ±20°
• Tastverhältnis:	40...60 %
• Referenzsignal:	Nullimpuls, Breite 90°
• Abtastprinzip:	Optisch
• Ausgabefrequenz:	≤120 kHz, ≤300 kHz Option
• Ausgangssignale:	K1, K2, K0 + invertierte
• Ausgangsstufen:	HTL-P (power linedriver) TTL/RS422 (je nach Bestellung)
• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• Zulassungen:	CE, UL-Zulassung / E217823

9.2 Technische Daten - mechanisch

• Baugröße (Flansch):	ø105 mm
• Wellenart:	ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle) ø17 mm (Konuswelle 1:10)
• Zulässige Wellenbelastung:	≤450 N axial ≤600 N radial
• Schutzart DIN EN 60529:	IP66
• Betriebsdrehzahl:	≤6000 U/min (mechanisch)
• Betriebsdrehmoment typ.:	6 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	340 gcm^2
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminium-Druckguss Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-40…+100 °C -25…+100 °C (>3072 Impulse pro Umdrehung) Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Schock 300 g, 6 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen C4 nach ISO 12944-2
• Explosionsschutz:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
• Anschluss:	Harting-Stecker HAN® 10 A + HAN® 15 D
• Masse ca.:	1,6 kg, 2,9 kg (Option G)

[10] Bei Versionen mit <95 Impulse pro Umdrehung ist die Betriebsspannung 9...26 VDC für TTL - Version R

9 Technical data

9.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	9...30 VDC [10] (HTL-P, TTL - version R) 5 VDC ±5 % (TTL)
• Consumption w/o load:	≤100 mA
• Pulses per revolution:	300...5000 (as ordered)
• Phase shift:	90° ±20°
• Scan ratio:	40...60 %
• Reference signal:	Zero pulse, width 90°
• Sensing method:	Optical
• Output frequency:	≤120 kHz, ≤300 kHz option
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stages:	HTL-P (power linedriver) TTL/RS422 (as ordered)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL approval / E217823

9.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	ø105 mm
• Shaft type:	ø16...20 mm (blind hollow shaft) ø17 mm (cone shaft 1:10)
• Admitted shaft load:	≤450 N axial ≤600 N radial
• Protection DIN EN 60529:	IP66
• Operating speed:	≤6000 rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	6 Ncm
• Rotor moment of inertia:	340 gcm^2
• Materials:	Housing: aluminium die-cast Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-40…+100 °C -25…+100 °C (>3072 pulses per revolution) Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
• Resistance:	IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27, Shock 300 g, 6 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
• Connection:	Harting connector HAN® 10 A + HAN® 15 D
• Weight approx.:	1.6 kg, 2.9 kg (option G)

[10] The voltage supply is 9...26 VDC at TTL - version R for versions <95 pulses per revolution

10 Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6: Bestellnummer siehe Abschnitt 4.3.1. (18)*
- Montageset für Drehmomentstütze Größe M6 und Erdungsband: Bestellnummer 11077197 (19)*
- Drehmomentstütze Größe M12: Bestellnummer siehe Abschnitt 4.3.2. (20)*
- Montageset für Drehmomentstütze Größe M12 und Erdungsband: Bestellnummer 11069336 (24)*
- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (26)*
- Montage- und Demontageset: Bestellnummer 11077087 (25)*
- Werkzeugset: Bestellnummer 11068265 (27)*
- Digital-Konverter: HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager: HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter: DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber: HENQ 1100

10 Accessories

- *Torque arm size M6: Order number see section 4.3.1.* (18)*
- *Mounting kit for torque arm size M6 and earthing strap: Order number 11077197* (19)*
- *Torque arm size M12: Order number see section 4.3.2.* (20)*
- *Mounting kit for torque arm size M12 and earthing strap: Order number 11069336* (24)*
- *Sensor cable for encoders HEK 8* (26)*
- *Mounting and dismounting kit: Order number 11077087* (25)*
- *Tool kit: Order number 11068265* (27)*
- *Digital converters: HEAG 151 - HEAG 154*
- *Fiber optic links: HEAG 171 - HEAG 176*
- *Digital speed switch: DS 93*
- *Analyzer for encoders: HENQ 1100*

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

11 EU-Konformitätserklärung

11 *EU Declaration of Conformity*

Baumer

Passion for Sensors

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration UE de Conformité

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, die grundlegenden Anforderungen der angegebenen Richtlinie(n) erfüllen und basierend auf den aufgeführten Norm(en) bewertet wurden.

We declare under our sole responsibility that the products to which the present declaration relates comply with the essential requirements of the given directive(s) and have been evaluated on the basis of the listed standard(s).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère la présente déclaration sont conformes aux exigences essentielles de la directive/ des directives mentionnée(s) et ont été évalués sur la base de la norme/ des normes listée(s).

Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Baumer Hübner GmbH

Bezeichnung
Description
Description
Drehgeber ohne Erdungsbürste / ohne Heizung
Incremental encoder without earthing brush / without heating
Codeur incrémental sans balai de mise à la terre / sans chauffantes

Typ(en) / Type(s) /Type(s)

OG9	OG83	HOG9	HOG16	HOG74	HOG132	HOG710	POG11G	POG90
FOG6	OG60	OG90	HOG9G	HOG22	HOG75	HOG14	POG9	POG86
OG70	OG710	HOG10	HOG28	HOG75K	HOG161	POG9G	POG86G	OGN 6
OG71	OG720	HOG10G	HOG60	HOG90	HOG163	POG10	FOG9	
OG72	HOG6	HOG11	HOG70	HOG100	HOG165	POG10G	FOG90	
OG73	HOG86	HOG11G	HOG71	HOG131	HOG220	POG11	HMI17	

Richtlinie(n)
Directive(s)
Directive(s)
2014/30/EU; 2014/34/EU; 2011/65/EU

Norm(en)
Standard(s)
Norme(s)
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-15:2010; EN 60079-31:2014
EN 50581:2012

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date
Berlin, 15.08.2016

Unterschrift/Name/Funktion
Signature/name/function
Signature/nom/fonction
Daniel Kleiner
Head of R&D Motion Control, Baumer Group

Baumer_HOGx_OGx_POGx_FOGx_HMI_DE-EN-FR_CoC_81201236.docm/kwe

1/1

Baumer Hübner GmbH P.O. Box 126943 · D-10609 Berlin · Max-Dohrn-Str. 2+4 · D-10589 Berlin
Phone +49 (0)30 69003-0 · Fax +49 (0)30 69003-104 · info@baumerhuebner.com · www.baumer.com
Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Berlin, Germany · Geschäftsführer / Managing Director: Dr. Oliver Vietze, Dr. Johann Pohany
Handelsregister / Commercial Registry: AG Charlottenburg HRB 96409 · USt-Id-Nr. / VAT-No.: DE136569055

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.



Baumer Hübner GmbH
P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany
Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104
info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:
74043, 74584, 74667, 74677, 74678, 74690